

ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"

РФ, 249845 Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный Завод, стр. инв. №14/1635, лит.стр.1, комната 17

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № ТВ 12-02**  
Топливо Высоковязкое вид 1

Нормативный документ	СТО 66837716-009-2017
Дата отбора пробы	1 декабря 2019 г.
Дата испытания	1 декабря 2019 г.

Дата отбора пробы: 01.12.2019, Место отбора пробы: РГС 801  
Производитель: ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по СТО 66837716-009-2017	Результат испытания
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, не менее, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33-2016	2,2	2,34
2	Температура вспышки в открытом тигле, более Вид 1, °С Вид 2, °С Вид 3, °С Вид 4, °С	ГОСТ 4333-2014	80 90 100 110	84
3	Внешний вид	СТО 66837716-009-2017	От желтого до черного	Желтая жидкость

Место проведения испытаний: Лаборатория качества ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"

Дата проведения испытаний: 01.12.2019

Паспорт выдал: Гришкина Е.Н.



*Handwritten signature of E.N. Grishkina*

